TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03)216.28.90
Fax (03)238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. (02)230.81.82
Fax (02)230.80.08

O. ref.: _____

U. ref.: _____ VERSLAG NR. : _____

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : _____

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : _____

Adres : _____

INSTALLATEUR : _____

Adres : _____

BTW of IK : _____

STROOMLEVERANCIER: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : 90! 14/2/99

Datum van het onderzoek : 10/2/99 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring : Type der lokalen : _____

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Electrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting : Spanning 400/230 V Bescherming van de aansluiting _____ A

Voedingskabel hoofdbord : _____ X _____ mm² Alg. schakelaar : type _____

Type van de aardelectrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT _____

Aantal borden : _____ ; Aantal eindstroombanen : _____ ; RA : _____ Ohm; RI tot _____ MOhm

BESCHRIJVING : _____

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend.
   De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
   De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

De direkteur,