



- AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11
- AV Brabant : Tél.: (02) 674 57 11
- AV Brugge : Tél.: (050) 36 86 10
- AV Charleroi : Tél.: (071) 34 49 00
- AV Gent : Tél.: (09) 244 77 11
- AV Hasselt : Tél.: (011) 25 32 86
- AV Kortrijk : Tél.: (056) 26 61 11
- AV Liège : Tél.: (04) 247 47 33
- AV Namur : Tél.: (081) 25 51 00
- AV Luxembourg : Tél.: (00-352) 481 85 81

Code PC Resi

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk : Naam, Voornaam: <u>Konstantin Flectio</u> BTW nr: <u>Verhove</u> of identiteitskaartnr: _____ Stroomleverancier: <u>IE</u> Meter nr: _____ stand: <u>10/5/99</u> Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	VERSLAG nr: _____ Lid nr: _____ Ontvangstbewijs nr: _____ Installatie: Naam: _____ Adres: <u>Gomperpoel</u> Datum onderzoek: <u>5/5/1999</u> Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____ Naam, Voornaam: <u>Vanderheyden</u> Adres: <u>Gomperpoel</u> Aanvrager: <u>Bouwen</u>
--	---

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI. art. 86 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 400 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: Max
 Omschrijving aansluiting: Ondergrond Kabeltype: _____ Doorsnede: _____ x _____ mm²
 Voeding hoofdbord: 14 x 20 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 24+4
 Type aardelektrode: kn Spreidingsweerstand: 6 Ohms Algemeen isolatieniveau: 20 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)
See

De hoofddifferentieel ~~was~~ werd ~~(niet)~~ - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 5/5/2024, evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE ~~WAS~~ MAG ~~MAKEN~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: _____
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER: _____
 Voor de Directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening: [Handwritten Signature]
Inspecteur