

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

EAN:
Ref.: Teller nr.
Index :

O. ref.:
U. ref.: 38/09/0001/05 VERSLAG NR.:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Keelsteeg 14c
Wienhoven - Dremt

EIGENAAR:
Adres: Hooght 76 Meeuwen

OPDRACHTGEVER:
Adres:

INSTALLATEUR: idem
Adres:

BTW of IK:

Datum van het onderzoek: 11/10/09 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAD art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vervolg - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: HHZ
Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting: aut 40 A
Vreedingsskabel hoofdbord: 2 x 16 mm2 Alg. schakelaar: type: 01/40A/30mA
Type van de aardselektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 14; RA: 5,5 Ohm; RI tot > 40 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:
Zie bijgevoegde schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op 21/10/09
de aangestelde van de stroomverleier
naam: LUPANA
handtekening:

Plichten van de Eigenaars, Beheerders of Huurders: Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/10/2034 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening: 30 Leenden JP

De directeur,