



- AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11
- AV Brabant : Tél.: (02) 674 57 11
- AV Brugge : Tél.: (050) 36 86 10
- AV Charleroi : Tél.: (071) 34 49 00
- AV Gent : Tél.: (09) 244 77 11
- AV Hasselt : Tél.: (011) 25 32 86
- AV Kortrijk : Tél.: (056) 26 61 11
- AV Liège : Tél.: (04) 247 47 33
- AV Namur : Tél.: (081) 25 51 00
- AV Luxembourg : Tél.: (00-352) 481 85 81

Code PC Resi

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>Konsta Electric</u> BTW nr.: <u>Verhove</u> of identiteitskaartnr.: Stroomleverancier: <u>IE</u> Meter nr.: <u>10/5/99</u> stand: Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	VERSLAG nr.: Lid nr.: ..... Ontvangstbewijs nr.: Installatie: Naam: Adres: <u>Gomperpoel</u> <u>Lanaken</u> Datum onderzoek: <u>5/5/2024</u> Eigenaar of aangestelde: Tel.: Naam, Voornaam: Adres: <u>Gomperpoel</u> <u>Lanaken</u> Aanvrager:
---	--

Type van bezoek:  270  271  276 AREI Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Bestaande  Tijdelijke  
 Onderzoek volgens de voorschriften van:  AREI art.  86  87  88  95  ARAB  T.R.  Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 400 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: Max  
 Omschrijving aansluiting: Ondergrond Kabeltype: ..... Doorsnede: ..... x ..... mm<sup>2</sup>  
 Voeding hoofdbord: 14 x 20 mm<sup>2</sup> Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 24+4  
 Type aardelektrode: lus Spreidingsweerstand: 6 Ohms Algemeen isolatieniveau: 20 M Ohms

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.


INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)  
See

De hoofddifferentieel ~~was~~ werd ~~(niet)~~ - gelood.  
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 5/5/2024, evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.  
 Besluit:  
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN  
 DE INSTALLATIE ~~WAS~~ MAG ~~MAKEN~~ - ONDER SPANNING

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)**

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór ..... opnieuw gekeurd worden.  
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: .....  
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:  
 Voor de Directeur-generaal  
 Naam, Agentnr., Handtekening  
[Handwritten Signature]  
Inspecteur